



muuhvp20v00wgh

Naše č. j.: MUUH-SŽP/85659/2020/Do/O  
Spisová zn.: Spis/ 12439/2020  
Počet listů/příloh: 3/0  
Vyřizuje: Luboš Dovrtěl  
Telefon: 572 525 157  
E-mail: lubos.dovrtel@mesto-uh.cz  
Datum: 3. prosince 2020

**E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400**  
**F. A. Gerstnera č. p. 2151/6**  
**České Budějovice 7**  
**370 01 České Budějovice 1**

**zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081**  
**Boršice č. p. 759**  
**687 09 Boršice u Buchlovic**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 účastníky).

## OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 5.10.2020 podala E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zastoupená – M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, sídlem Boršice č. p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "**Kudlovice, Náves, VN, TS a NN - etapa II**" na pozemcích stavební parcely číslo 7, 8, 12, 13, 37/1, 37/2, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68/1, 70, 89/1, 107, 112/1, 115, 116/1, 116/2, 119, 120, 124, 125, 128/1, 128/2, 129, 133/1, 133/2, 135, 153, 154, 171, 186, 231, 269, 526/1 (vše zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 89/1, 2 (vše zahrada) pozemkové parcely číslo 3976/2, 3976/3, 3976/4, 3976/5, 3976/6, 3976/7, 3976/8, 3976/9, 3976/10, 3976/16, 3976/17, 3976/19, 3976/20, 3976/21, 3976/22, 3976/24, 3980/1, 3980/3, 3980/4, 4020/2, 4020/10, 4080/1, 4080/2, 4087 (vše ostatní plocha) 4021 (vodní plocha) vše v katastrálním území Kudlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

*Stavba obsahuje tyto stavební objekty:*

### **SO01 vedení VN a trafostanice**

#### DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ

Na bodě VN č. 13 bude provedena demontáž stávajícího rovinného odpínače. Bude provedena demolice stávající zděné věžové trafostanice na par č. 3976/7.

#### NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na bodě VN č. 13 bud po odstranění stávajícího odpínače umístěna konzola pařát III a bude provedeno prodloužení vodičů.

Bude provedeno umístění nového sloupu VN č. 18 JB 10,5/15 kN v lince VN55, o. Kudlovice Zděná, AIFe42/7. Na tomto bude umístěna konzola PAŘÁT III-R. Na tomto bodě bude umístěn svislý úsekový odpínač a kabelový svod, který dále pokračuje do nové trafostanice. U tohoto bodu budou umístěno uzemnění pomocí ekvipotenciálních kruhů s ohledem eliminaci krokového napětí dle PNE 33 0000 – 1 6. vydání.

Vedení do trafostanice a na kabelovém svodu bude NA2XS(F)2Y 3x1x150 a dále bude k tomuto vedení položena chránička HDPE40 jako telekomunikační síť. V místech křížení plynovodu bude provedeno uložení do kabelového žlabu, ostatní místa křížení jiných inženýrských sítí bude provedeno uložení VN kabelu do ochranné trubky. Uložení kabelu bude v celé trase dle ČSN 736005 a PNE 34 1050, kde minimální krytí je 1 m pod konečnou nivelitou terénu a kabel bude dále nad pískovým ložem kryt v celé délce cihlami. V jedné části bude proveden řízený protlak pod Kudlovickým potokem v délce cca 40 m.

VN vedení a telekomunikační sítě budou ukončeny v trafostanici UF2536. Ukončení bude provedeno ve VN rozváděči GA2K-1TS. V trafostanici bude osazen transformátor o hodnotě 400 kVA. U trafostanice bude provedeno uzemnění a jako ochrana proti krokovému napětí budou provedeny ekvipotenciální prahy, a to dle PNE 33 0000 – 1 ed.6.

## SO02 kabelového vedení NN

### DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ

Bude provedena demontáž nadzemního vedení po obou stranách ulice. Bude provedena demontáž od stávající zděné TS po bod č. 153 a to vedení AES 4x95 a AES 4x95+25. Tyto vedení budou ukončeny na novém bodě č. 153. V tomto úseku bude provedena demontáž bodů č. 116 až č. 118. Bude provedena demontáž od stávající TS po bod č. 138 vedení AIFe 3x70+35 a to včetně bodu č. 292. Další část vedení, která bude demontována od TS bude AES 4x95 a to včetně bodů 118 až 120 (jedná se o uličku za obcí).

Bude provedena demontáž po obou stranách ulice, a to po levé straně směrem na Dolinu dojde k demontáži bodů č. 107 až přes č. 115 po bod č. 68 jedná se o jediný mřížový stožár). V tomto úseku je vedení AIFe 3x70+35. A dál bude provedena demontáž AIFe 3x70+50 od č. 68 po č. 59, který bude vyměněn. Od bodu č. 68 bude provedena demontáž AIFe 4x50 po bod č. 69, který bude vyměněn. Z tohoto bude provedena demontáž AES 4x16 a to s body č. 70 a 71. V celé této trase bude provedena demontáž všech domovních přípojek.

Pravá strana směrem na Dolinu bude demontována od bodu č. 106 až po č. 89 a to včetně vedení na bod č. 69. V celé trase bude demontováno vedení AIFe 3x50+35. V celé této trase bude provedena demontáž všech domovních přípojek.

Demontované zařízení jsou vodiče AIFe a AES, dále podpěrné body, které jsou betonové sloupky, příhradový stožár, střešníky síťové nebo přípojkové a konzoly na domech. Dojde také k demontáži stávajících přípojkových skříní SP100 a kabelových odvodů od těchto skříní.

### NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Z nové trafostanice T11 u O.Ú. bude vyvedeno celkem 7 kabelů, které budou napájet jednotlivé části:

- Kabel NAYY 4x150 vyveden z TS a bude naspojován na stávající kabel AYKY 3x120+70, který je veden ze stávající zděné TS. Napojení bude provedeno před pozemkem st.226 a na par. č. 3976/4

- Kabel NAYY 4x150 vyveden z trafostanice ke sloupu bod č. 153. Tento sloup bude vyměněn za nový bod 9/10 kN. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Před tímto sloupem bude umístěna nová SR422 R761592, ve které bude ukončen kabel NAYY 4x150 z nové TS. Z této nové kabelové skříně bude proveden vývod na vyměněný sloup č. 153.

- Dva kabely NAYY 4x150 budou vyvedeny z nové TS směrem k obecnímu úřadu přes krajskou komunikaci a dále povedou směrem na Babice, kde před domem č.p. 99 přejdou znovu krajskou komunikací a na par. č. 3980/3 budou naspojovány na stávající kabely z první etapy. Na jedno z kabelů bude provedena smyčka přes kabelovou skřín SS100/NV č.12 (HDV č.p. 35). V této části bude provedeno napojení domu č.p. 27 a to ze stávající SR452 R761563 novým NAYY 4x150 SS100/NV č.13. Z této SS bude provedeno obnovení HDV.

- Z nové TS bude vyveden kabel NAYY 4x50 směrem k obecnímu úřadu a bude veden přes přípojkové skříně SS 200/NV č.14 (HDV obec a veřejné osvětlení) a SS200/NV č.15 (HDV kadeřnictví a HDV č.p. 38). SS č.15 bude uzemněn vodič PEN na hodnotu 5 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, jelikož se jedná o koncovou skřín distribuční sítě.

- Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem pokračuje po levé straně. První část je smyčkována přes kabelové skříně SS100/NV č.16 (HDV č.p. 40), SS100/ NV č.17 (HDV č.p. 54), SS100/ NV č.18 (HDV č.p. 42), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.19 (HDV č.p. 313), SS100/ NV č.20 (HDV č.p. 44), SS100/ NV č.21 (HDV č.p. 112), SS100/ NV č.22 (HDV č.p. 46), SS100/NK č.23 (HDV č.p. 113), SS100/NV č.24 (HDV č.p. 47) a je zakončen v nové SR522/NK R761566 (HDV č.p. 50), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR522/NK R761566 a to smyčkováním přes SS100/ NV č.25 (HDV č.p. 116), SS100/ NK č.26 (HDV č.p. 51), SS100/ NK č.27 (HDV č.p. 55), SS100/ NK č.28 (HDV č.p. 52), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.29 (HDV č.p. 53), SS200/ NK č.30 (HDV č.p. 54 a HDV č.p.47), SS100/ NK č.31 (HDV č.p. 56). Kabel dál vede protlakem pod komunikací a uličkou směrem na Sušice k bodu č. 59. U tohoto bodu bude umístěna nová SR422/NK R761567 (HDV č.p. 124), ve které bude NAYY 4x150 ukončen. Z SR422 bude proveden vývod na stávající sloup č. 59. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7.

- Kabel NAYY 4x150 bude veden z TS směrem k obecnímu úřadu, a to protlakem pod krajskou komunikací. Dále se kabel stáčí směrem k Dolině a řízeným protlakem pod potokem. Před stávající zděnou trafostanicí bude kabel protlačen pod krajskou komunikací na pravou stranu a po pravé straně bude pokračovat. První část je smyčkována přes kabelové skříně SS100/ NV č.51 (HDV č.p. 107), SS200/ NK č.50 (HDV č.p. 179 a HDV č.p. 13), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.49 (HDV č.p. 215), SS100/ NK č.48 (HDV č.p. 23), SS100/ NV č.47 (HDV č.p. 24), SS100/ NK č.46 (HDV č.p. 109), SS100/NV č.45 (HDV č.p. 9), SS100/ NV č.44 (HDV č.p. 271), a je zakončen v nové SR322/NK R761565, kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. V druhé části pokračuje NAYY 4x150 z nové SR322/NK R761565 a to smyčkováním přes SS100/ NV č.43 (HDV č.p. 8), SS100/ NV č.42 (HDV č.p. 7), SS100/ NV č.41 (HDV č.p. 6), SS100/ NV č.40 (HDV č.p. 5), SS100/ NV č.39 (HDV č.p. 183), SS100/ NV č.38 (HDV č.p. 4), SS100/ NK č.37 (HDV č.p. 3), SS100/ NK č.36 (HDV č.p. 182), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, SS100/ NV č.35 (HDV č.p. 2), SS100/ NK č.34 , kde bude veden nový NAYY 4x16 do stávající SP100 na budově jednoty. Z SS100/NK č.34 smyčka NAYY 4x150 dál pokračuje přes krajskou komunikaci protlakem k č.p. 54, kde jde částečně v souběhu s druhým NAYY 4x150 a to protlakem pod místní komunikací k domu č. 131, kde je umístěna SS200/ NK č.32 (HDV č.p. 131 a HDV č.p. 72) a bude zakončen v nové SR522/NK R761568 (HDV č.p. 90), kde bude provedeno uzemnění vodiče PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE

Masarykovo náměstí 19

T +420 572 525 111

IČ 00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800

2/5

686 01 Uherské Hradiště

E epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

DS ef2b3c5

www.mesto-uh.cz

33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. Nová SR522 je umístěna u sloupu č. 69, který bude vyměněn za nový 9/15 kN. Na tomto sloupě bude provedeno uzemnění a umístění nových omezovačů přepětí. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. Venkovní vedení zakončené na sloupě bude napojeno z nové SR522/NK a to vodiči NAYY 4x95. Dále bude z této kabelové skříně vyveden NAYY 4x95 do uličky a zakončen v SS100/NV č.33 (HDV č.p. 73), kde bude zakončen a dále nepokračuje.

Trasa je vedena přes zelené plochy, kde jsou provedeny výkopy, příjezdy k domům, zde jsou protlaky v místech, kde je nový nájezd nebo pokud si to výhradně přál majitel pozemku, v ostatních případech jsou příjezdy překopány. Pod místními komunikacemi a pod krajskou komunikací je proveden ve všech případech protlak.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

U projednání žádosti o územní rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určuje, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnutí při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora stanovené lhůtě na MěÚ v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče v úřední dny (PO, ST 8.00-11.00, 11.30-17.00).

*Otisk razítka*

Mgr. Luboš Dovrtěl  
Vedoucí oddělení  
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  
oddělení územní plánování, stavebního řádu a památkové péče

### **Upozornění pro žadatele:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč.

Správní poplatek zaplaťte ve prospěch účtu 000019-1543078319/0800, variabilní symbol 9102012439. Platbu je možné provést i hotově v pokladně Městského úřadu, Masarykovo nám. čp. 19, Uherské Hradiště. **Doklad o uhrazení správního poplatku předložte na zdejší stavební úřad, ve lhůtě stanovené pro podání námitek.**

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Uherské Hradiště, Obecního úřadu Kudlovice a v elektronické podobě na internetových stránkách města Uherské Hradiště a Obce Kudlovice.**

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.**

### **Doručí se:**

*Žadatel, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Datová schránka:

E.ON Distribuce, a.s., zastoupená – M Plus elektro s.r.o., Nedakonice č.p. 468, 687 38 Nedakonice, DS: PO, kpbjkjp

*Obec, jako účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Datová schránka:

Obec Kudlovice, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74

*Vlastníci pozemků stavby, jako účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):*

Datová schránka:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO, jffsbqc

VODOVOD BABICKO, Kudlovice č.p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: PO\_R, pubb6j7

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

*Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):*

osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich:

stavební parcela číslo 89/1 a rodinného domu č.p. 27 na ní,

stavební parcela číslo 69 a rodinného domu č.p. 99 na ní,

stavební parcela číslo 68/1 a rodinného domu č.p. 35 na ní,

stavební parcela číslo 526/1 a objektu občanské vybavenosti č.p. 39 na ní,

stavební parcela číslo 275 a stavby technického vybavení bez č.p. na ní,

pozemkové parcely číslo 4109 a 91/1,

stavební parcela číslo 66 a rodinného domu č.p. 40 na ní,

stavební parcela číslo 63 a rodinného domu č.p. 41 na ní,

stavební parcela číslo 62 a rodinného domu č.p. 42 na ní,

stavební parcela číslo 61 a rodinného domu č.p. 313 na ní,

stavební parcela číslo 59 a rodinného domu č.p. 44 na ní,

stavební parcela číslo 60 a rodinného domu č.p. 212 na ní,

stavební parcela číslo 55 a rodinného domu č.p. 46 na ní,

stavební parcela číslo 54 a zemědělské stavby bez č.p. na ní,

stavební parcela číslo 53 a rodinného domu č.p. 113 na ní,

stavební parcela číslo 52 a rodinného domu č.p. 48 na ní,

stavební parcela číslo 49/6,  
stavební parcela číslo 49/7,  
stavební parcela číslo 48 a rodinného domu č.p. 50 na ní,  
stavební parcela číslo 45 a rodinného domu č.p. 116 na ní,  
stavební parcela číslo 171 a rodinného domu č.p. 51 na ní,  
stavební parcela číslo 44 a rodinného domu č.p. 55 na ní,  
stavební parcela číslo 42 a rodinného domu č.p. 52 na ní,  
stavební parcela číslo 41 a rodinného domu č.p. 53 na ní,  
stavební parcela číslo 37/2 a objektu občanské vybavenosti č.p. 47 na ní,  
stavební parcela číslo 37/1 a rodinného domu č.p. 56 na ní,  
stavební parcela číslo 13 a rodinného domu č.p. 92 na ní,  
stavební parcela číslo 154, pozemková parcela číslo 8,  
pozemková parcela číslo 4113, stavební parcela číslo 153 a rodinného domu č.p. 131 na ní,  
stavební parcela číslo 12 a rodinného domu č.p. 72 na ní,  
pozemková parcela číslo 2, stavební parcela číslo 8 a rodinného domu č.p. 90 na ní,  
stavební parcela číslo 7 a rodinného domu č.p. 21 na ní,  
stavební parcela číslo 135 a objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na ní,  
stavební parcela číslo 133/2 a rodinného domu č.p. 2 na ní,  
stavební parcela číslo 133/1 a rodinného domu č.p. 182 na ní,  
stavební parcely číslo 129, 132 a rodinného domu č.p. 3 na ní,  
stavební parcela číslo 128/2 a rodinného domu č.p. 4 na ní,  
stavební parcela číslo 128/1 a rodinného domu č.p. 183 na ní,  
stavební parcela číslo 125 a rodinného domu č.p. 5 na ní,  
stavební parcela číslo 120 a rodinného domu č.p. 7 na ní,  
stavební parcela číslo 119 a rodinného domu č.p. 8 na ní,  
stavební parcela číslo 116/1 a rodinného domu č.p. 271 na ní,  
stavební parcela číslo 116/2 a rodinného domu č.p. 9 na ní,  
stavební parcela číslo 186 a rodinného domu č.p. 109 na ní,  
stavební parcela číslo 115 a rodinného domu č.p. 10 na ní,  
stavební parcela číslo 112/1 a rodinného domu č.p. 11 na ní,  
stavební parcela číslo 269 a rodinného domu č.p. 215 na ní,  
stavební parcely číslo 180/1, 108/3 a rodinného domu č.p. 13 na nich,  
stavební parcela číslo 231 a rodinného domu č.p. 179 na ní,  
stavební parcela číslo 107 a rodinného domu č.p. 14 na ní,  
stavební parcely číslo 90 a rodinného domu č.p. 26 na ní,  
stavební parcela číslo 91 a rodinného domu č.p. 25 na ní,  
pozemková parcela číslo 62/5, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 371 na ní,  
pozemková parcela číslo 62/4, stavební parcela číslo 509 a rodinného domu č.p. 384 na ní,  
pozemková parcela číslo 62/1, stavební parcela číslo 540 a rodinného domu č.p. 393 na ní,  
stavební parcela číslo 138 a rodinného domu č.p. 98 na ní,  
stavební parcela číslo 193 a rodinného domu č.p. 103 na ní,  
stavební parcela číslo 194 a rodinného domu č.p. 132 na ní,  
stavební parcela číslo 195 a rodinného domu č.p. 251 na ní,  
vše v katastrálním území Kudlovice

*Dotčené orgány (na dodejku):*

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení dopravního úřadu

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení ÚP, SŘ a PP - památková péče

MěÚ Uherské Hradiště, odbor SŽP, oddělení VPÚ a ŽP

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,  
z3paa5u

**S žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů, zveřejnění v elektronické podobě a poté vrácení ověřeného výtisku s vyznačením data vyvěšení a sejmutí z ÚD zpět stavebnímu úřadu:**

MěÚ Uherské Hradiště – právní odbor

Obecní úřad Kudlovice